



CASA PLAN

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

TUOTEKUVAUS

Casa Plan on vesikeskuslämmitykseen tarkoitettu kattoon asennettava kattosäteilijä. Tarkemmat malli- ja kokotiedot löytyvät osoitteesta www.stravent.fi.

TUOTTEEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

Tarkista ettei toimitus ole vaurioitunut sen saapuessa työmaalle. Mahdollisista vaurioista tulisi heti ilmoittaa kuljetusliikkeelle. Paneeli on hyvin pakattu ja suojattu tehtaalta, ja vaurioiden ennalta-ehkäisemiseksi suojausta ei tulisi poistaa ennen asentamista. Nostettaessa paneelia sitä tulisi käsittelevä varovasti, ettei siihen tule naarmuja tai muita vaurioita. Käytä puhtaita käsineitä kun käsittelet ja asennat paneelia.

KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO

Paneelin kytkentä tehdään sileään putkipäätyyn. Toiminnan kannalta ei ole väliä mikä putki valitaan menoputkeksi. Tarkista ettei putkipäädyt ole vaurioituneet toimituksessa.

Venttiilin tai putkiliitoksen kytkennässä noudatetaan kupariputkille soveltuvaa perinteistä työtapaa. Noudata aina valitun venttiilin tai putkiliitoksen asennusohjeita. Me suosittelemme puristus- tai pantaliitosta yhdessä tukiholkin kanssa.

Juottaminen voi vahingoittaa paneelia ja tästä syystä sitä ei suositella.

Koska paneeli ei ole varustettu ilmausventtiilillä, tulisi järjestelmässä olla ilmausmahdollisuus paneelia korkeammalla.

Suorita aina koeponnistus paneelin asentamisen jälkeen, mieluiten ennen mahdollisen alakaton asentamista.

KUNNOSSAPITO

Casa Plan on suunniteltu alakattoasennukseen, ja tällöin ainoastaan sen sileä, lakattu pelti on näkyvillä. Paneeli voidaan tarvittaessa puhdistaa märällä rätillä ja miedolla saippualliuoksella.

Jos paneeli asennetaan vapaasti riippuvaksi, voidaan sen yläpuoli harjata pehmeällä harjalla. Vettä ei tulisi käyttää paneelin yläpuolen puhdistukseen.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot ovat EN 14037-1 mukaiset (veden lämpötila alle 120 °C). Paineluokka: PN10, suurin käyttöpaine: 10 bar ja suurin koepaine: 13 bar.

Stravent Oy
Olarinluoma 7
02200 Espoo
Finland

Puhelin:
Email:
Internet:

+358 (0)9 4241 3630
etunimi.sukunimi@stravent.fi
www.stravent.fi